



SOF Instal
Proiect Buderus
 Distribuitor Autorizat
VISSMANN
 www.sofinstal.ro

Str. Astrelor Nr. 12
 Popesti-Leordeni, ILFOV
 ☎ 0773 791 207
 0747 999 890
 📠 031 431 51 56
 office@sofinstal.ro



Societate autorizata IS CIR

Tip document Proces verbal Fișă constatare/service Fișă retur
 Nr. 49 din data 26.11.2019

Beneficiar **SCOALA GIMNAZIALA NR. 81 SCOALA** reprezentat prin **Stancu Florica**

Adresă montaj aparat: **STR. NERVA TRAIAN NR.33**

tel: e-mail:

data intervenție certificat garanție seria/nr.:

Tip PIF Aparat în garanție Aparat în service Asistență tehnică Contract de întreținere

	TIP APARAT	SERIE APARAT
1	VISSMANN VITOPLEX 100	
2	VISSMANN VITOPLEX 100	
3		
4		
6		

Reclamație client: *Modificare echipamente.*

Constatare autorizat I.S.C.I.R.

Operațiuni efectuate

Pentru cazanele de fontă și oțel:

- curățirea cazanului (drumuri de fum, focar);
- verificarea etanșeității cazanului;
- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului;
- verificarea pompelor de circulație;
- verificarea tensiunii de alimentare;
- verificarea funcționării boilerelor instalate la microcentrale;
- verificarea tirajului coșului de fum.

Pentru arzătoarele pe gaz:

- verificarea tensiunii de alimentare;
- verificarea filtrului stabilizator de gaz;
- verificarea reglajelor la arzător cu ajutorul gaz-analizatorului
- verificarea și reglarea electrozilor de aprindere ionizare;
- verificarea electrovanelor și a dispozitivelor de siguranță;
- verificarea presostatelor de aer și gaz;
- verificarea funcționării blocului de comanda și simularea avariilor



	cod articol	denumire	cantitate
Piese defecte schimbate			

Mențiuni/recomandări pentru îmbunătățirea funcționării instalației:
Echipamentele funcționează în parametrii constructorii

Starea de funcționare după intervenție: corespunzătoare necorespunzătoare

Reprezentant SOF Instal Project: **PETREA LIVIU** luna _____ An _____

Beneficiar **SCOALA GIMNAZIALA NR. 81** reprezentant: **Stancu Florica** intrare _____

semnatura: _____

semnatura: _____